



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Запорізьке міськрайонне управління  
Головного управління ДСНС України  
у Запорізькій області

вул. Дніпрогесівська, 7, м. Запоріжжя, 69096, тел.: (061)279-02-86, факс (061)279-02-86  
www.zp.mns.gov.ua код ЄДРПОУ 38625593

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

АКТ

«27» червня 2018 р.

№ 477

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  
техногенної та пожежної безпеки

КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області  
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по  
70401, Запорізька область, Запорізький район, с. Миколай-Поле, вул. Центральна 97.

батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 38115759

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи –  
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої  
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття  
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  
відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

70401, Запорізька область, Запорізький район, с. Миколай-Поле, вул. Центральна 97, (061)287-32-71  
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Веселянський сільський будинок культури, Новоолександрівський  
сільський будинок культури та Малокатеринівський селищний будинок культури  
КЗ « Районний центру культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області,  
70453 Запорізька область, Запорізький Запорізького району с. Веселянка, вул. Зарічна, 40;  
70433 Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, вул. Центральна, 52,  
70454 Запорізька область, Запорізький район, смт. Малокатеринівка, вул. Клубна, 1-а.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного  
ризiku від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної  
безпеки - високий

### Загальна інформація про проведення перевірки:

<b>Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки</b>	<b>Тип здійснюваної перевірки</b>
Наказ від 15.05.2018 року № 188, виданий ГУ ДСНС України у Запорізькій області Посвідчення на перевірку від 25.06.2018 року № 513	планова; + позапланова

### Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
26	06	2018	10	00	27	06	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

#### Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

- головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області майор служби цивільного захисту Шейко Максим Миколайович;
- головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області майор служби цивільного захисту Сарапій Євген Миколайович.

#### Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)

Завідуючим Веселянським сільським клубом КЗ «Районний центр культури і дозвілля»  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Запорізької районної ради Запорізької області Олійник Лілією Василівною, директор  
Новаолександрівським сільським будинком культури КЗ «Районний центр культури і  
дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області Моїсєєва Світланою Геннадіївною,  
директором Малокатеринівським селищним будинком культури КЗ «Районний центр культури  
і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області Марченко Василем Васильовичем,  
юрисконсультантом КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради  
Запорізької області Джеміловою Анною Олександрівною.

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	була у період Акт перевірки

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-ратувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівинстві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
3.1	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункт 11 розділу II ППБУ
<b>4. Проведено інструктаж та продовження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
4.1	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктаж та продовження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
5.1	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+		+		пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
6.1	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	+				пункти 1-1-1-21 глави 1 розділу III ППБУ
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
7.1	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+		+		пункти 2-1-2-22 глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
8.1	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+		+		пункти 2-23-2-37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1-1-1-24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2-1-2-18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2-18-2-27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4-1-4-4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3-1-3-5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+		пункти 1-1-1-5 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			+		пункт 1-4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2-1, 2-3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кранів відповідає	+				пункт 2-2 глави 2 розділу V ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	вимогам будівельних норм					
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та неринкових засобів пожежогасіння	+				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки від час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки від час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами в матеріалах відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-ретувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, відомості 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	+				пункт 1 Переліку ідентифікації та об'єкту

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						об'єкти підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порівнює декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+			пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 3 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 1 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 52, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МВС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки			+		стаття 53 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечення їх паралельності					
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<b>Веселянський сільський клуб</b>			
1.	Розділ V пункт 1.2  Додаток А. Додаток Б	«Правила пожежної безпеки в Україні»  ДБН В.2.5-56:2014	Не обладнано будинок культури системою протипожежного захисту (установкою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей), яка відповідає чинним стандартам та має сертифікат якості.
2.	Розділ III, п. 2.5, п. 2.6.	«Правила пожежної безпеки в Україні».	Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, дахи) закладу, яке забезпечує I групу вогнезахисної ефективності, суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.
3.	Розділ V, п. 2.1	«Правила пожежної безпеки в Україні».	Не забезпечено заклад необхідною кількістю води для цілей пожегогасіння згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі".
4.	Розділ V, п. 3.6	«Правила пожежної безпеки в Україні».	Не забезпечено заклад первинними засобами пожегогасіння згідно з типовими нормами належності.
5.	п. 3.1.1	наказ МНС України від 15.08.2007р. № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273 (надалі-	Не проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту.

		<p>правила ТБ). наказ МНС України від 23.02.2006 р. № 98</p> <p>«Про затвердження методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»</p>	
6.	ст. 20 п. 1 пп. 2, п. 3, п. 4.8.3	<p>«Кодексу цивільного захисту України» від 02.10.2012 р. №5403- VI</p> <p>«Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» затвердженого постановою КМУ від 19.08.2002 №1200.</p> <p>«Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» затверджених наказом МНС України від 15.08.2007р. № 557 зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273.</p>	Не забезпечено правоючий персонал засобами індивідуального захисту.
7.	Розділ IV, пункт 1.21	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено будинок пристроєм захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
8.	Розділ III, пункт 2.22	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено освітлювання у темний час доби, адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку).
9.	Розділ VI пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів, фойє не виконано важкозаймистими та не оброблено їх

10.	<i>Розділ VI пункт 2.3</i>	<i>«Правила пожежної безпеки в Україні»</i>	вогнезахисними засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки не оброблено вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
-----	--------------------------------	---	---

### Новоолександрівський сільський будинок культури

11.	<i>Розділ V пункт 1.2 Додаток А, Додаток Б</i>	<i>«Правила пожежної безпеки в Україні»  ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не обладнано будинок культури системою протипожежного захисту (установкою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей), яка відповідає чинним стандартам та має сертифікат якості.
12.	<i>Розділ III, п. 2.5, п. 2.6</i>	<i>«Правила пожежної безпеки в Україні».</i>	Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, лати) закладу, яке забезпечує I групу вогнезахисної ефективності, суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.
13.	<i>Розділ V, п. 2.1</i>	<i>«Правила пожежної безпеки в Україні».</i>	Не забезпечено заклад необхідною кількістю води для цілей пожегогасіння згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі".
14.	<i>Розділ V, п. 3.6</i>	<i>«Правила пожежної безпеки в Україні».</i>	Не забезпечено заклад первинними засобами пожегогасіння згідно з типовими нормами належності.
15.	<i>п. 3.1.1</i>	<i>наказ МНС України від 15.08.2007р. № 557 «Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273 (надалі - правила ТБ). наказ МНС України від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»</i>	Не проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту.
16.	<i>ст. 20 п. 1 пп. 2, п. 3; п. 4.8.3</i>	<i>«Кодексу цивільного захисту України» від 02.10.2012 р. № 5403-VI. «Порядок забезпечення населення працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами</i>	Не забезпечено працюючий персонал засобами індивідуального захисту.



		індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» затвердженого постановою КМУ від 19.08.2002 №1200. «Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» затверджених наказом МНС України від 15.08.2007р. № 557 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273.	
17.	Розділ IV, пункт 1.21	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено будинок пристроєм захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
18.	Розділ III, пункт 2.22	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено освітлювання у темний час доби, адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку).
19.	Розділ VI, пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів, фойє не виконано важкозаймистими та не оброблено їх вогнезахисними засобами.
20.	Розділ VI, пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції сценічної коробки не оброблено вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

### Малокатеринівський селищний будинок культури

21.	Розділ V, пункт 1.2 Додаток А, Додаток Б	«Правила пожежної безпеки в Україні» ДБН В.2.5-56:2014	Не обладнано будинок культури системою протипожежного захисту (установкою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей), яка відповідає чинним стандартам та має сертифікат якості.
22.	Розділ III, п. 2.5, п. 2.6	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, лати) закладу, яке забезпечує I групу вогнезахисної ефективності, суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.
23.	Розділ V, п. 2.1	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено заклад необхідною кількістю води для цілей пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі".
24.	Розділ V, п. 3.6	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено заклад первинними засобами пожежогасіння згідно з типовими нормами

25.	п. 3.1.1	<p>наказ МНС України від 15.08.2007р. № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273 (надалі - правила ТБ).</p> <p>наказ МНС України від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»</p>	<p>належності.</p> <p>Не проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту.</p>
26.	ст. 20 п. 1 п.2, п.3, п.4.8.3	<p>«Кодексу цивільного захисту України» від 02.10.2012 р. №5403-VI.</p> <p>«Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» затвердженого постановою КМУ від 19.08.2002 №1200.</p> <p>«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» затверджених наказом МНС України від 15.08.2007р. № 557 зареєстровано в</p>	<p>Не забезпечено працюючий персонал засобами індивідуального захисту.</p>

		Міністерство юстиції України 03.09.2007р. за № 1006/14273.	
27.	Розділ IV, пункт 1.21.	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено будинок пристроєм захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5- 38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
28.	Розділ III, пункт 2.22	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено освітлювання у темний час доби, адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку).
29.	Розділ VI пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів, фойє не виконано важкозаймистими та не оброблено їх вогнезахисними засобами.
30.	Розділ VI пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції сценічної коробки не оброблено вогнезахисними засобами, що забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових  
осіб, уповноважених на здійснення перевірки  
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою  
ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877


### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень немає</i>



Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


Підписи осіб, які брали участь у перевірці  
Головний інспектор відділу запобігання НС  
Запорізького МРУ ГУ ДСНС  
України у Запорізькій області  
майор служби цивільного захисту

  
М.М. Шейко


Головний інспектор відділу запобігання НС  
Запорізького МРУ ГУ ДСНС  
України у Запорізькій області  
майор служби цивільного захисту

  
Є.М. Сарапій


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи,  
присутні під час здійснення заходу:

  
(посада)


  
(підпис)

  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «27» червня 2018 року

  
(посада)

  
(підпис)

  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими  
та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ сл	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Ідентифікатор	
			код нормативно-правового акта та органу	дата та номер нормативно-правового акта
<b>Закони України</b>				
1				
1.1	ЗУ № 477	«Про основи захисту державного майна (інвентаризація) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 07 лютого 2007 р. № 477 - V
1.2	ВКУ	Кодифікація законів України	Кодифікація	від 02 лютого 2017 р. № 1403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти планованої небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2002 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 1356	«Про законні заходи від впливу шкідливих випромінювань»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1356 - ІР
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2				
2.1	ПЗМУ № 956	Перелік ідентифікаторів та об'єктів планованої небезпеки	Постанова К. Кабінету Міністрів України	від 11 січня 2002 р. № 956
2.2	ПЗМУ № 306	Критерії та умови здійснення операцій ризику від продовження господарської діяльності та визначення відповідності здійснення операцій ризику державного майна (інвентаризація) у сфері господарської діяльності безпеки	Постанова К. Кабінету Міністрів України	від 20 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПЗМУ № 3	Типові запитання про відомості про діяльність суб'єкта	Постанова К. Кабінету Міністрів України	від 07 січня 2014 р. № 3

15	ВМУ № 701	Правила фінансової звітності платіжних карток	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 лютого 2013 р. № 704
16	ВМУ № 130	Правила і порядок проведення збирання грошових внесків встановленим суб'єктом господарювання за місцем, що може бути використаний платіжником за відсутності платіжної картки, а саме: проведення збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем роботи платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем навчання платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем перебування платіжника в місці тимчасового перебування платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 15 лютого 2012 р. № 130
17	ВМУ № 130	Правила збирання грошових і грошових внесків за встановленим суб'єктом господарювання за місцем проживання платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем роботи платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем навчання платіжника, проведення збирання грошових внесків за місцем перебування платіжника в місці тимчасового перебування платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 лютого 2012 р. № 130
18	ВМУ № 111	Правила обслуговування платіжних карток, що надаються банківським підприємствам на території України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 лютого 2009 р. № 1214
19	ВМУ № 108	Правила обслуговування і використання платіжних карток за місцем, що може бути використаний платіжником за відсутності платіжної картки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 20 березня 2011 р. № 318
20	ВМУ № 103	Правила обслуговування платіжних карток за місцем, що може бути використаний платіжником за відсутності платіжної картки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 20 лютого 2013 р. № 443
21	ВМУ № 101	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 20 лютого 2013 р. № 444
22	ВМУ № 97	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 07 лютого 2013 р. № 757
23	ВМУ № 71	Правила використання грошових внесків платіжника за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 березня 2009 р. № 254
24	ВМУ № 71	Правила використання грошових внесків платіжника за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 07 лютого 2014 р. № 11
25	ВМУ № 1	Правила використання грошових внесків платіжника за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 07 лютого 2014 р. № 6
26	ВМУ № 70	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 лютого 2013 р. № 72
27	ВМУ № 41	Правила використання грошових внесків платіжника за місцем проживання платіжника	Постанова Кабінету Міністрів України	від 31 лютого 2013 р. № 41
<b>Інші юридичні акти та нормативні документи</b>				
28	ВМУ № 101-001-2004	Технічні умови збирання грошових внесків	Наказ МВС України	від 02 лютого 2004 р. № 111, зареєстрований у Мін'юсти України 27 лютого 2004 р. № 354/0153
29	ВМУ	Правила збирання грошових внесків в Україні	Наказ МВС України	від 20 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. № 352/0407
30	Правила збирання грошових внесків платіжником	Правила збирання грошових внесків платіжником за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 15 лютого 2006 р. № 284, зареєстрований у Мін'юсти України 03 лютого 2006 р. № 783/12659
31	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 03 лютого 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. № 415/183
32	ВМУ	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 15 лютого 2007 р. № 377, зареєстрований у Мін'юсти України 03 лютого 2007 р. № 1006/14273
33	Методика проведення МДЗ	Методика проведення моніторингу грошових внесків платіжника за місцем проживання платіжника	Наказ МВС, Міністерства Митної служби, Міністерства МВС	від 27 березня 2001 р. № 7182/4-122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 лютого 2001 р. № 326/117
34	Методика збирання грошових внесків	Методика збирання грошових внесків платіжником за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 04 лютого 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсти України 20 лютого 2002 р. № 708/1006
35	Відомості з технічної звітності	Відомості з технічної звітності платіжних карток за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 10 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. № 170/750
36	Відомості щодо управління грошовими внесками	Відомості щодо управління грошовими внесками платіжником за місцем проживання платіжника	Наказ МВС України	від 7 лютого 2006 р. № 451, зареєстрований у Мін'юсти України 02 лютого 2006 р. № 1180/13054
37	Правила збирання грошових внесків	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Наказ Міністерства оборони України	від 14 лютого 2011 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсти України 22 лютого 2011 р. № 1088/24520
38	Правила збирання грошових внесків	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Наказ Державного управління МВС	від 17 лютого 2009 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 лютого 2009 р. № 720/110
39	ДМУ № 117/2012	Правила збирання грошових внесків за місцем проживання платіжника	Наказ Державного управління МВС	від 02 грудня 2012 р.

3.13	ДБН В.1.2-4:2006	Безпека об'єктів безпеки Державні будівельні норми. Технічно-технологічні запити загального замісту (показники об'єктів)	Наказ Мінбуду України	2003 р. № 28 кв. 04 стор. 04 2009 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057:2006/200	Правила технічної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Міністерства МНС	кв. 04 стор. 04 2006 р. № 736/736, зареєстрований у Міністерстві України 07 квітня 2007 р. № 76-113/1780