

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, затвердженої в установленому порядку	Високий Середній Незначний					Пункт 21 розділу II ППБУ
2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт	X	X	X	X	X	X
2.1	Відповідальних за пожежну безпеку осіб від замовника і генпідрядної (підрядної) організації по об'єкту в цілому і по окремих ділянках наказом призначено	Високий Середній Незначний					Пункти 4.1, 4.4, глави 4 розділу VII ППБУ
2.2	Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті та окремих ділянках, виконують передбачені наказом обов'язки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.2, 4.3, глави 4 розділу VII ППБУ
2.3	Споруджувані будинки, тимчасові споруди, підсобні приміщення, а також будівельні майданчики забезпечені первинними засобами пожежогасіння	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4 розділу VII ППБУ
2.4	На кожному тимчасовому, мобільному будинку та споруді вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан	Високий Середній Незначний					Пункт 4.7 глави 4 розділу VII ППБУ
2.5	Агрегати на покрівлі заправляються паливом у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. На покрівлі забороняється зберігання палива для заправки агрегатів, а також порожньої тари з-під палива	Високий Середній Незначний					Пункт 4.30 глави 4 розділу VII ППБУ
2.6	Для штучного прогрівання бетону вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.31 глави 4 розділу VII ППБУ
2.7	До початку основних будівельних робіт новобудова забезпечена протипожежним водопостачанням від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм)	Високий Середній Незначний					Пункт 4.47 глави 4 розділу VII ППБУ
3	Розміщення виробничих, складських та допоміжних будинків і споруд на території будівництва відповідає затвердженому в установленому порядку генплану	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу VII ППБУ
4	Утримання території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
4.1	На території будівництва площею 5 га та більше влаштовано не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ

4.2	Покриття доріг придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року						Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.3	Ворота для в'їзду на територію будівництва влаштовані шириною не менше 4,5 м	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.4	Біля в'їздів на будмайданчик встановлено (вивішено) плани з нанесеними на них будинками та спорудами, що будуються, а також допоміжними будинками і спорудами, в'їздами, під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VII ППБУ
4.5	До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування вільний під'їзд забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 4.10 глави 4 розділу VII ППБУ
4.6	До початку основних будівельних робіт, улаштування під'їздів та доріг до будівель, що зводяться завершено та влаштовано відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.10 глави 4 розділу VII ППБУ
4.7	Площа, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будинки з горючих і важкогорючих матеріалів, очищена від сухої трави, кори та трісок та об лаштована відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VII ППБУ
4.8	На території будівництва багаття не розводиться, в місцях зберігання і застосування ГР та матеріалів, а також у тимчасових адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах не курять	Високий Середній Незначний					Пункт 4.17 глави 4 розділу VII ППБУ
5	Заходи щодо розміщення пожежного депо, обмеження пожежі між будинками, влаштування проїздів для пожежних автомобілів відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7; підрозділи розділ 15 ДБН Б.2.2-12
5.1	Ступінь вогнестійкості об'єкта будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7
5.2	Мінімальні значення класів вогнестійкості окремих будівельних конструкцій будинку і максимальні значення груп поширення вогню по них відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7
5.3	Зовнішня поверхня облицювання зовнішніх стін будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 5 ДБН В.1.1-7
6	Утримання будівель, приміщень та споруд на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X

6.1	Тимчасові склади, майстерні та адміністративно-побутові приміщення у будинках, що зводяться, з незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з горючими полімерними утеплювачами не розміщуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VII ППБУ
6.2	Негашене вапно зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.14 глави 4 розділу VII ППБУ
6.3	Горючі будівельні відходи щодня прибираються з місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний					Пункт 4.15 глави 4 розділу VII ППБУ
6.4	Частина будівлі, що будується (ремонтується), відокремлена від діючої частини протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу	Високий Середній Незначний					Пункт 4.16 глави 4 розділу VII ППБУ
7	Утримання шляхів евакуації і виходів з будівель, приміщень та споруд, мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва відповідає вимогам пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
7.1	Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на дахах будинків, що зводяться, встановлено одразу ж після монтажу несучих конструкцій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.19 глави 4 розділу VII ППБУ
7.2	Будівельні риштування споруд влаштовано та обладнано відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.20 глави 4 розділу VII ППБУ
7.3	На весь період будівництва, для евакуації людей з висотних споруд, влаштовано не менше двох сходів з негорючих матеріалів	Високий Середній Незначний					Пункти 4.21 глави 4 розділу VII ППБУ
8	Заходи обмеження пожежі в будинках під час будівництва відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечені	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункти 4.22-4.29 глави 4 розділу VII ППБУ; розділ 6 ДБН В.1.1-7
8.1	Протипожежні перешкоди відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 6 ДБН В.1.1-7
8.2	Покриття будинку відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункти 6.23, 6.24 розділу 6 ДБН В.1.1-7
9	Заходи забезпечення евакуації людей відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 7 ДБН В.1.1-7

9.1	Евакуаційні виходи, шляхи евакуації позначені з використанням знаків безпеки відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.1.9 розділу 7 ДБН В.1.1-7
9.2	Евакуаційне освітлення відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовано	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.1.10 розділу 7 ДБН В.1.1-7
9.3	Евакуаційні шляхи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7
10	Безпека пожежно-рятувальних підрозділів відповідно до вимог пожежної безпеки забезпечена	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.1	Проїзди та під'їзні шляхи для пожежних машин відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 8.2 розділу 8 ДБН В.1.1-7
10.2	Виходи на покрівлю та горище відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.3	Вікна з прямиками в підвальних поверхах, частинах підвальних поверхів відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 8.13 розділу 8 ДБН В.1.1-7
10.4	Об'єкт будівництва в радіусі обслуговування пожежного депо знаходиться	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.5	Будівництво ведеться на території, яка знаходиться у радіусі обслуговування пожежного депо забезпеченого спеціальною технікою (автопідіймачами, автопідйомниками) для рятування людей з поверхів об'єкта будівництва	Високий Середній Незначний				Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; пункт 15.3.12. підрозділу 15.3 розділу 15 ДБН Б.2.2-12

10.6	Протипожежне водопостачання для внутрішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.7	Протипожежне водопостачання для зовнішнього пожежогасіння будинку влаштоване	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7; пункт 4.47 глави 4 розділу VII ППБУ
10.8	Пожежні ліфти будинку відповідно до вимог пожежної безпеки влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 8 ДБН В.1.1-7
10.9	Системи протипожежного захисту будинку влаштовані	Високий Середній Незначний					Частина 5 статті 55, частина 1 статті 57 КЦЗУ; розділ 9 ДБН В.1.1-7
11	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів (установок) опалення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва	X	X	X	X	X	X
11.1	Для опалення мобільних (інвентарних) будівель використовуються нагрівальні прилади що відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.32 глави 4 розділу VII ППБУ
11.2	Сушіння одягу та взуття проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.33 глави 4 розділу VII ППБУ
11.3	Відкритий вогонь, а також вогневі, електричних калориферів та газових пальників інфрачервоного випромінювання в тепляках не застосовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.34 глави 4 розділу VII ППБУ
11.4	Для сушіння та обігрівання приміщень саморобні нагрівні прилади, жаровні, мангали, електроприлади з відкритими електронагрівними елементами не використовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.35 глави 4 розділу VII ППБУ
11.5	Пічне опалення у тимчасових побутових та адміністративних спорудах відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.36 глави 4 розділу VII ППБУ
11.6	Пересувні і стаціонарні установки з пальниками інфрачервоного випромінювання відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.37, 4.38, 4.40 глави 4 розділу VII ППБУ
11.7	У місцях, де працюють установки з газовими пальниками інфрачервоного випромінювання, зберігання горючих та важкогорючих речовин й матеріалів не здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.39 глави 4 розділу VII ППБУ
11.8	Повітрянагрівальні установки, які працюють на рідкому й газоподібному паливі відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункти 4.41, 4.42, 4.43 глави 4 розділу VII ППБУ

11.9	Електрокалорифери відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				Пункти 4.44, 4.45 глави 4 розділу VII ППБУ
12	Заходи пожежної безпеки під час використання приладів освітлення мобільних (інвентарних) будівель на території будівництва забезпечені	Високий Середній Незначний				Пункт 4.46 глави 4 розділу VII ППБУ
13	Територія будівництва первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний				Пункт 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Законодавство України		
1.1	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
2	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697
2.2	ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» (ДБН В.1.1-7)	Наказ Мінрегіону України від 31 жовтня 2016 року № 287	—
2.3	ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (ДБН Б.2.2-12)	Наказ Мінрегіону України від 23 квітня 2018 року № 100	—

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)