

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Розміщення підприємств торгівлі й харчування в будинках іншого призначення (у тому числі житлових), а також заходи щодо їх відділення від інших приміщень цих будівель протипожежними перепонами згідно з вимогами будівельних норм встановлено	Високий Середній Незначний					Пункт 4.1 глави 4 розділу VI ППБУ
2	Товари, які містять легкозаймисті та горючі речовини, горючі гази зберігаються та торгівля ними здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.2 глави 4 розділу VI ППБУ
3	У робочий час завантаження товарів та вивантаження тари здійснюється шляхами, не зв'язаними з евакуаційними виходами для покупців з торговельних залів	Високий Середній Незначний					Пункт 4.3 глави 4 розділу VI ППБУ
4	Розфасовка пожежонебезпечних товарів у спеціальних, пристосованих для цієї мети приміщеннях ведеться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.4 глави 4 розділу VI ППБУ
5	Розташування технологічного обладнання вільній евакуації відвідувачів у разі пожежі не перешкоджає	Високий Середній Незначний					Пункт 4.5 глави 4 розділу VI ППБУ
6	Ширина проходів між прилавками і обладнанням за прилавком відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.6 глави 4 розділу VI ППБУ
7	Місткість торговельних та обідніх залів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.7 глави 4 розділу VI ППБУ
8	В обідніх залах проходи відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.8 глави 4 розділу VI ППБУ
9	Установлення в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 4.9 глави 4 розділу VI ППБУ
10	Горючі відходи, упаковку та контейнери в торговельних, обідніх залах та на шляхах евакуації зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
11	Горючі товари або негорючі товари в горючій упаковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення зберігаються	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
12	Торгівля пожежонебезпечними товарами побутової хімії, лаками, фарбами, розчинниками	Високий Середній					Пункт 4.11 глави 4

	та іншими легкозаймистими та горючими речовинами, розфасованими у скляну тару місткістю більше одного літра кожна, без попереджувальних написів типу «Вогнебезпечно», «Не розпилювати поблизу вогню» здійснюється	Незначний					розділу VI ППБУ
13	Конструкції димонепроникних негорючих діафрагм, установлених у вітражах багатопверхових будівель на рівні кожного поверху порушені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
14	Відділи, секції, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів розміщені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
15	На вантажно-розвантажувальних рамах товари і тара зберігається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
16	У торговельних залах балони з горючими газами для наповнення повітряних куль та інших потреб установлені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
17	Вогневі роботи під час перебування людей у торговельних та обідніх залах проводяться	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
18	Торгівля, розміщення торговельних й ігрових автоматів, банкоматів, IP-боксів на площадках сходових кліток та інших шляхах евакуації; здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
19	Товари побутової хімії, лаки, фарби, розчинники, товари в аерозольній упаковці ближче 0,5 м від приладів опалення та у віконних вітринах розміщується	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
20	У складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу користування побутовими електронагрівальними приладами допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
21	Прасування одяг електропрасками безпосередньо в торговельних залах та на складах допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.11 глави 4 розділу VI ППБУ
22	Заходи пожежної безпеки під час продажу горючих речовин (ГР)	X	X	X	X	X	X
22.1	Зберігання й продаж гасу, інших ГР допускається лише у будинках, що стоять окремо і споруджені з негорючих матеріалів, включаючи підлоги, перекриття та двері. Рівень підлоги в цих будинках нижче позначки землі для виключення розтікання рідин у разі аварій	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.2	У будинках де зберігається, продається гас, інші ГР встановлення пічного опалення допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.3	Торговельні зали протипожежною перегородкою 1-го типу від приміщень, у яких установлені резервуари або посудини з ГР, ізольовані. Місткість резервуарів (бочок та інших посудин) не перевищує 5 м ³	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.4	Місткість роздавального бака 100 л не перевищує. Трубопровід подання ГР з резервуарів у роздавальні баки закріплений нерухомо і має вентилі біля роздавального бака та біля резервуара. Посудини та трубопроводи заземлені	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ

	не менше ніж у двох місяцях						
22.5	Перевірка надійності заземлення з вимірюванням електричного опору не рідше одного разу на рік проведена	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.6	Прилавок для відпускання ГР виготовлений з негорючого матеріалу, який виключає іскроутворення під час удару	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.7	У приміщенні для торгівлі гасом та іншими ГР зберігання горючих пакувальних матеріалів не допускається.	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
22.8	Продаж гасу та інших ГР безпосередньо з автоцистерн на відстані не менше 15 м від розташованих поблизу будівель з урахуванням рельєфу місцевості здійснюється	Високий Середній Незначний					Пункт 4.12 глави 4 розділу VI ППБУ
23	Заходи пожежної безпеки під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів	X	X	X	X	X	X
23.1	Для зберігання боєприпасів та піротехнічних виробів не менше двох металевих шаф передбачено (одна для зберігання пороху, друга - для капсулів та споряджених набоїв). Шафи розміщено у приміщеннях відгороджених протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Розміщення комірок (шаф) у підвальному приміщенні не допускається. Сумісне зберігання пороху з капсулями або спорядженими набоями не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ
23.2	Порох продається лише в заводській упаковці	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ
23.3	Безпосередньо у будинку крамниці зберігання лише по одному ящику димного та бездимного пороху (по 50 кг) та до 15 тисяч споряджених набоїв допускається.	Високий Середній Незначний					Пункт 4.13 глави 4 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)
