

**ПЕРЕЛІК**

**питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром**

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Палати для важкохворих та дітей у багатопверхових лікарнях розміщені на нижніх поверхах	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
2	Палатні відділення дитячих лікарень розміщені не вище п'ятого поверху,	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
3	Палати для дітей до 7 років розміщені не вище другого поверху	Високий Середній Незначний					Пункт 3.1 глави 3 розділу VI ППБУ
4	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена ношами з розрахунку одні ноші на 5 хворих	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу VI ППБУ
5	Лікарня або інший заклад охорони здоров'я з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, забезпечена засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяттування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу VI ППБУ
6	Палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети в підвальних та на цокольних поверхах не розміщені	Високий Середній Незначний					Пункт 3.3 глави 3 розділу VI ППБУ
7	Відстань між ліжками у лікарняних палатах становить не менше 0,8 м, центральний основний прохід - не менше 1,2 м завширшки.	Високий Середній Незначний					Пункт 3.4 глави 3 розділу VI ППБУ
8	Тумбочки, стільці та ліжка у лікарняних палатах виходять і проходи не захаращують	Високий Середній Незначний					Пункт 3.4 глави 3 розділу VI ППБУ
9	Подання кисню хворим здійснюється централізовано з установленням балонів (не більше 10) за межами будинку закладу охорони здоров'я у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10)	Високий Середній Незначний					Пункт 3.5 глави 3 розділу VI ППБУ
10	Центральний кисневий пункт розміщено в будинку, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будинку з постійним перебуванням хворих						Пункт 3.5 глави 3 розділу VI ППБУ

11	За відсутності централізованого постачання киснем порядок користування кисневими подушками наказом (розпорядженням) адміністрації лікувально-профілактичного закладу визначено					Пункт глави розділу ППБУ	3.5 3 VI
12	Установлення кип'ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медичних інструментів та перев'язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а також розігрів парафіну й озокериту лише у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.6 3 VI
13	Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язувальних матеріалів мають закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів негорючі. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та днищем встановлені на негорючій основі	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.6 3 VI
14	У лабораторіях, на постах відділень, у кабінетах лікарів та старших медсестер зберігається не більше 3 кг загальної кількості медикаментів і реактивів, що належать до легкозаймистих та горючих речовин, при цьому тільки у шафах, що замикаються. Під час зберігання їхня сумісність враховується	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.7 3 VI
15	Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях зберігаються за асортиментом	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.8 3 VI
16	Спільне зберігання легкозаймистих речовин з іншими матеріалами не допускається	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.8 3 VI
17	В аптеках, які розміщуються у будинках іншого призначення (у тому числі лікарняних корпусах), загальна кількість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів не перевищує 100 кг	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.9 3 VI
18	В аптеках зберігання більше двох 40-літрових балонів з киснем, які повинні бути розміщені у вертикальному положенні у спеціальних пристроях та надійно закріплені не допускається	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.9 3 VI
19	Архівосховища рентгеновської плівки місткістю понад 300 кг розміщуються в окремо розташованих будинках.	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.10 3 VI
20	Якщо плівки менше 300 кг, розміщення архівосховища здійснюється у приміщеннях будинків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, відгороджених протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.10 3 VI
21	При зберіганні плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх кількість у приміщенні не перевищує 4 кг, вони зберігаються в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, не палять та електронагрівальні прилади будь-яких типів не застосовують	Високий Середній Незначний				Пункт глави розділу ППБУ	3.11 3 VI

22	Адміністрація закладу охорони здоров'я щодня після закінчення виписки хворих найближчий підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту про кількість хворих, котрі перебувають у кожному будинку закладу охорони здоров'я повідомляє	Високий Середній Незначний					Пункт 3.12 глави 3 розділу VI ППБУ
23	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення в корпусах з палатами для хворих приміщень, не пов'язаних з лікувально-профілактичними процесами, або здавати приміщення в оренду під інше призначення не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
24	У будинках закладів охорони здоров'я подавання кисню у лікарняні палати за допомогою гумових та пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у з'єднаннях не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
25	У будинках закладів охорони здоров'я улаштування топкових отворів печей у лікарняних палатах не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
26	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення у підвальних та на цокольних поверхах майстерень, складів, комор для зберігання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також легкозаймистих та горючих речовин не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
27	У будинках закладів охорони здоров'я використання керогази, примуси для стерилізації медичних інструментів; підігрів парафіну і озокериту безпосередньо на вогні (слід застосовувати спеціальні підігрівачі) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
28	У будинках закладів охорони здоров'я розміщення хворих, коли їх кількість перевищує 25 осіб, у дерев'яних будинках з пічним опаленням не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
29	У будинках закладів охорони здоров'я установлення ліжок в коридорах, холах та на інших шляхах евакуації не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ
30	У будинках закладів охорони здоров'я користування прасками, електроплитками, іншими електронагрівальними приладами у лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (мають бути виділені спеціальні приміщення) не допускається	Високий Середній Незначний					Пункт 3.13 глави 3 розділу VI ППБУ

\*\* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

**ПЕРЕЛІК**

**нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром**

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

\_\_\_\_\_ (найменування посади)      \_\_\_\_\_ (підпис)      \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

\_\_\_\_\_ (найменування посади)      \_\_\_\_\_ (підпис)      \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

\_\_\_\_\_ (найменування посади)      \_\_\_\_\_ (підпис)      \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_