

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які
повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним
характеристикам

код ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Ствол пожежний ручний комбінований).

1. Обсяги та предмет закупівлі:

Найменування	Од. виміру	Кількість	Учасник вказує виробника, найменування, країну походження Товару, що пропонується
Ствол пожежний ручний комбінований.	шт.	2	
Всього		2	

2. Строк поставки товару: з моменту підписання договору, але не пізніше 25.12.2023 р.

3. Місце поставки товару (дислокація) та кількість: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Заводська, 1-А

4. Якісні характеристики:

Ствол пожежний ручний комбінований призначений для формування суцільного та розпиленого струменю води та піни низької кратності. Ствол оснащений захисною фільтрувальною сіткою на вході. Можлива промивка ствола без перекриття подачі води.

4.1. Вимоги щодо показників товару :

Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України, товар повинен відповідати ДСТУ 3950-2000.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.

4.2. Характеристика ствола пожежного ручного комбінованого

№	Найменування	Технічна характеристика	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (заповнюється Учасником)
1	Ствол пожежний ручний комбінований. Тип рукоятки.	Пістолетного типу	
2	Вхід ствола с ГРН-50	Діаметр напів гайки 51 мм, з сітчастим фільтром для твердих часток. Відповідно ДСТУ 3950-2000.	
3	Регулювання установки витрати води.	До 500 л/хв (8 л/с)	
4	Діапазон робочого тиску, МПа	0,5-1,0	
5	Розривний тиск МПа	6,0	
6	Витрата води	125-250-350-500	
7	Дальність струменя (по крайнім краплям),м	52	
8	Кратність піни, не менше	5,0	
9	Діапазон зміни кута факелу розпиленого струменю	0-130	
10	Маса (кг)	1,8	
11	Стан	Новий / без використання	

5. Витрати які Учасник включає в ціну товару:

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

6. Загальні умови поставки товарів:

6.1. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

6.2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

6.3. Товари, що постачається повинні бути нові, не вживані.

6.4. Товар має відповідати встановленим ДСТУ, ТУ діючим в Україні на момент поставки.

6.5. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Учасника.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)